

CERTIFICADO DE PRODUCTO

LABORATORIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

ISO 13006 / ISO 10.545

Normativa equivalente brasileña: NBR ISO 13.006 / NBR ISO 10.545

Normativa de desempeño brasileña ABNT NBR 15575

biancogres

Producto:	Flut Carua Rosso	Superficie:	Satinado
Código del producto:	CE0908C1	Borde:	Rectificado
Tipología:	MONOPOROSA	Local de Uso:	LA
Tamaño Nominal:	45X90	Clase AD:	-
Grupo:	BIII	Variación de Tono	V3
Nº de piezas por caja:	5	Área de cobertura:	2 m²/caja
Junta mínima:	1,5 mm		

	Características	Método de Ensayo	Resultados
PROPIEDADES FÍSICAS	Absorción de Agua (%)	ABNT NBR ISO 10545 - 3	≥ 10
	Módulo de Resistencia a la Flexión (Mpa)	ABNT NBR ISO 10545 - 4	≥ 15
	Carga de Rotura (N)	ABNT NBR ISO 10545 - 4	≥ 600
	Resistencia a Grietas	ABNT NBR ISO 10545 - 11	Resistente
	Expansión por Humedad (mm/m)	ABNT NBR ISO 10545 - 10	≤ 0,3
	Coeficiente de fricción dinámica	ABNT NBR 16919	-
PROPIEDADES QUÍMICAS	Superficie Seca		-
	superficie húmedo		-
	Resistencia a Mancha		
	· Agente de Acción Penetrante - Verde Cromo	ABNT NBR ISO 10545 - 14	
	· Agente de Acción Oxidante - Yodo Alcohólico		5
	· Agente de Formación de Películas - Óleo de Oliva		
DESEMPEÑO	Resistencia al Ataque Químico	ABNT NBR ISO 10545 - 13	GA
	· Productos domésticos e Tratamiento del agua de la piscina		
	Resistencia al Ataque Químico	ABNT NBR ISO 10545 - 13	GLB
	· Ácido e álcali de baja concentración		
	Impacto de Cuerpo Duro (J)	NBR 15.575-3	Rotura - 5J
	Reacción al Fuego	NBR 15.575-3	Clase I
	Resistencia a la acción de la humedad	NBR 15.575-3	Resistente

* Verificación de las planillas de Local de Uso, Clase AD y Variación de Tono y Diseño en el sitio web: www.biancogres.com.br

* La ficha técnica está sujeta a revisiones. Consulte siempre la última revisión a través de la web



Max Zancanaro
Coordinador de laboratorio
CRQ 03424729 - 3^a REGIÃO

*REV. 0